



طلب اعتماد عينة

اسم المشروع	مشروع تطوير مركز التفويج بمكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج ١٤٤٦ هـ	المقاول	شركة غلام حسن بیدالله للمقاولات
الاستشاري	بيكت للاستشارات الهندسية	الموقع	مركز تفويج حج كيلو ٤٠ - مركز تفويج حج جدة - مركز تفويج المدينة المنورة
رقم التعميد	460821234	تاريخ التعميد	16-10-1446
نوع التقديم	☐ جديد ☒ إعادة تقديم	رقم التقديم السابق	12/05/2025
رقم التقديم الحالي	MS-AR-R01	تاريخ التقديم الحالي	15/05/2025
العينة	شركة الخيوط الأولية	المصنع/الماركة	الخيوط الأولية
عينات	☐ كتالوج ☐ شهادات ☒ نشرة فنية ☐ اعتمادات سابقة	مدني	☒ معماري
حسابات	☐ نتائج اختبارات ☐ شهادة ضمان الصانع أو المورد	كهرباء	☐ ميكانيكا

معلومات المادة

رقم البند	وصف البند	مواصفات المادة المقدمة
A1.42	بالمتر المسطح توريد وتثبيت ستائر رول من أجود الأنواع تتكون من جزئين : الجزء الاول / عبارة عن أنبوبة من الألومنيوم المقاوم للصدأ والتآكل على شكل دائرة بها تروس من البلاستيك المقوى يتدلي منه سلسلة من نفس الخامة متصلة ببعضها بحبل من مادة الحرير والبي في سي ولا يمكن قطعها. الجزء الثاني / يتكون من القماش المصنوع من سكرين (٧٠ % بوليستر و ٣٠ % PVC مقاوم للحريق) شفاف لضمان عدم نفاذية الضوء تماما ولضمان سهولة تنظيفه بالماء ومثبت في نهاية القماش قطع من الألومنيوم كثقل يعمل على المحافظة على اتزان الستارة اثناء الحركة ومحمل على البند جميع أعمال التثبيت وكل مايلزم لانتهاء العمل بالشكل المطلوب طبقاً لتوجيهات الجهة المالكة .	مرفق بروقايل المورد مرفق داتا شيت للمستأثر

إقرار المقاول:

يقر المقاول بأن العينة المقدمة متوافقة بشكل تام مع المخططات والعقد والمواصفات عدا ما ذكر في خانة

الاستثناءات، وأن الاعتماد لا يعفيه من التزاماته التعاقدية.

ملاحظات المشرف	الاستثناءات:	مدير المشروع المقاول
		الاسم
		التوقيع
		التاريخ

محمد السعيد

15/05/2025

ملاحظات المشرف

لا مانع من الاعتماد على أن يتم التقيد بالنسب المذكورة في المواصفة و تقديم عينة لإعتماد اللون من المالك

رمز التدقيق	الإستشاري	المهندس المشرف
معتمد Approved	الاسم	الاسم
معتمد بملاحظات Approved As Noted	التوقيع	التوقيع
غير معتمد ويتم التقديم مرة أخرى Re-Submit	التاريخ	التاريخ
مرفوض Rejected		